



Biuro Obsługi Klienta
20. MAR. 2017
L.dz. 0318
Podpis: Galy

N.HK 5210-55/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-9/17	16.01.2017 r.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie – kran metalowy w piwnicy
2.	1213/02/2017/F/5	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
3.	1213/02/2017/M/5	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nuderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

20. MAR. 2017

L.dz. 0510/6025

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

N.HK 5210-61/17

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin
za miesiąc luty 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1213/02/2017/F/7	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	1213/02/2017/M/7	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210- 58/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-12/17	17.01.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1213/02/2017/F/2	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	1213/02/2017/M/2	09.02.2017 r..	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Szubinie Wsi gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.


Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



N.HK 5210-59/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łachowie gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-7/17	16.01.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1213/02/2017/F/3	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	1213/02/2017/M/3	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Łachowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a



N.HK 5210-60/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin za miesiąc luty 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-26/17	27.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11 Wpł.

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie
Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 20. MAR. 2017

L.dz. 01/R 6029
Podpis

N.HK 5210-53/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010 – 8/17	16.01.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1213/02/2017/F/6	09.02.2017 r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	1213/02/2017/M/6	09.02.2017 r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nuderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin


2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3.a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl



N.HK 5210- 54/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-10/17	17.01.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-11/17	17.01.2017 r.	Szkoła w Kowalewie – kran metalowy w kotłowni przy wodomierzu
3.	1213/02/2017/F/1	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	1213/02/2017/M/1	09.02.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.


Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a

Piotr Nuderek



N.HK 5210-56/17

Nakło nad Notecią, 13.03.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin za miesiąc styczeń i luty 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1213/02/2017/F/4	09.02.2017 r.	Stacja uzdatniania wody– woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1213/02/2017/M/4	09.02.2017 r.	Stacja uzdatniania wody– woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a