



N.HK 5210-86/17

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Królikowie gm. Szubin za miesiąc marzec 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1829/03/2017/F/4	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1829/03/2017/M/4	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Królikowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Ryderek
Piotr Ryderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3.a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY


W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210- 85/17

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Słupach gm. Szubin za miesiąc marzec 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego i kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-52/17	29.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-53/17	29.03.2017 r.	Słupy – blok, kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
3.	1829/03/2017/F/3	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	1829/03/2017/M/3	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Wyderk
Piotr Wyderk

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04
e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl



N.HK 5210-88/17

Nakło nad Notecią, 30.05.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin za miesiąc kwiecień 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/33814/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	SB/33815/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Rynarzewie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK 5210- 82/17

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Szubinie gm. Szubin za miesiąc marzec i kwiecień 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-55/17	29.03.2017 r.	Zakład rolny w Pińsku – kran w studziencie wodomierzowej
2.	LHK 6010-54/17	29.03.2017 r.	Ul. Powstańców Wielkopolskich 76 – kran metalowy w kotłowni
3.	4233/03/2017/F/1	06.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
4.	4233/03/2017/M/1	06.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
5.	LHK 6010-70/17	24.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
6.	L.9051.2.67.1.2017/LHK	24.04.2017 r.	Szkoła w Kowalewie – kran metalowy w kotłowni
7.	L.9051.2.67.1.2017/LEM	24.04.2017 r.	Szkoła w Kowalewie – kran metalowy w kotłowni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Szubinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr 4233/03/2017/F/1 z dnia 06.04.2017 r. z punktu monitoringowego - Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW nie odpowiada wymaganiom



Biuro Obsługi Klienta
Wpł. 08. CZE. 2017
L.dz. OBIR 43425
Podpis

N.HK 5210-83/17

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żędowie gm. Szubin za miesiąc marzec 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1829/03/2017/F/1	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1829/03/2017/M/1	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Żędowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 08. CZE. 2017

L.dz. 29.05.2017.r.

N.HK 5210-84/17

Nakło nad Notecią

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin za miesiąc marzec 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1829/03/2017/F/2	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	1829/03/2017/M/2	14.03.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Gąbinie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Urząd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 08. CZE. 2017

L.dz. 432/5

Podpis

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

N.HK 5210-87/17

Nakło nad Notecią, 29.05.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin za miesiąc kwiecień 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/33811/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja uzdatniania wody– woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/33812/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja uzdatniania wody– woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-67/17	19.04.2017 r.	Stacja uzdatniania wody– woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	LHK 6010-68/17	19.04.2017 r.	Szkoła Kołaczkowo – kran metalowy w kotłowni przy wodomierzu
5.	LHK 6010-69/17	19.04.2017 r.	Stanisławka 15- kran metalowy przy wodomierzu

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Kołaczkowie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Myderk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Sąd Miejski w Szubinie

Biuro Obsługi Klienta

Wpł. 08. CZE. 2017

Ldz.

Podpis 30.05.2017 r.

N.HK 5210-90/17

Nakło nad Notecią, 30.05.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin
za miesiąc kwiecień 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/33819/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	SB/33820/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Samokłeskach Dużych gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, pobrana w punkcie monitoringowym, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, odpowiada wymogom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Plotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

② Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3.a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl



N.HK.5210-89/17

Nakło nad Notecią, 30.05.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin za miesiąc kwiecień 2017 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/33816/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/33818/04/2017	12.04.2017 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Żurczynie gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody, w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up: Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek
Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

2. Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

3. a/a