



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

0312.6324.1.14.2020  
Urząd Miejski w Szubinie  
Biuro Obsługi Klienta

Wpl. 08. MAJ. 2020

L.dz. 12218/05/2020

Podpis M. B. 2020

Nakło nad Notecią 05.05.2020 r.

N.HK 5210-74/20

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za IV kwartał 2019r. z wodociągu w Słupach gm. Szubin**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	621/Wo/2020	04.02.2020 r.	SUW Słupy – kran metalowy w SUW
2.	770/Wo/2020	13.02.2020 r.	SUW Słupy – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

**STWIERDZA :**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupach gm. Szubin, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nakle nad Notecią  
Kierownik Sekcji Nadzoru  
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nuderek

**Otrzymuje:**

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Szubina ul. Keyńska 12, 89 – 200 Szubin  
2. a/a